



Korea Testing Certification Institute

문서관리번호 : RJ4B-472R-1A0F

# 시험 성적서

성적서 번호 : 환경마크2022-10154

회사명 : 한국환경산업기술원 - (주)케이에프통상

대표자 : 유재철

주소 : 서울특별시 은평구 진흥로 215 (불광동)

1. 시료명 : KFS-14C, SF-101, KFS-3004, KF-7N

- 규격 및 형식 : /

2. 성적서의 용도 : 환경표지 인증용

3. 접수일자 : 2022년 07월 19일

4. 시험일자 : 2022년 08월 08일 ~ 2022년 08월 08일

5. 시험방법 : EL221 수도권지(2021.08.24., 개정)

6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리 나엘리

승인자 : 이봉수

이봉수

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 전전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2022년 08월 10일



한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 3










## 시험 결과

성적서 번호 : 환경마크2022-10154

## 1. 시험결과

시료명	시험항목	단위	시험결과
KFS-14C	최대 토수 유량	L/min	4.1
SF-101	최대 토수 유량	L/min	4.8
KFS-3004	최대 토수 유량	L/min	4.0
KF-7N	최대 토수 유량	L/min	4.7

## 2. 시료사진

		
KFS-14C	SF-101	KFS-3004
		
KF-7N	시료 봉인 사진	

3. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험  
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)





Korea Testing Certification Institute

## 시험 결과

성적서 번호 : 환경마크2022-10154

### 4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	2021-10-26	2022-10-26
다이알형 압력계	3465-04	2021-10-26	2022-10-26
토수량측정용저울	3942	2021-10-26	2022-10-26
온습도계	3769-15	2021-10-29	2022-10-29

끝.